

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: 8(342) 258-40-02, e-mail: gu@ugps.perm.ru

8 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому

округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам

618250, г. Губаха, ул. Коммунистическая, д. 11, тел. 8(342) 258-40-01 доб. 308,

e-mail: gubaha8ond@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кизел

(место составления акта)

«03» апреля 2018 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 20

По адресу: Пермский край, г. Кизел, ул. Микова, 12

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 22.02.2018 № 20 начальника 8 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю, подполковника внутренней службы И.А. Суворова

(вид документов с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 00 мин. 06.03.2018 г. по 12 час. 00 мин. 06.03.2018, продолжительность 2 час. 00 мин -
обследование объекта защиты;

с 09 час. 00 мин. 03.04.2018 г. по 10 час. 00 мин 03.04.2018, продолжительность 1 час. 00 мин -
изучение и анализ сведений, представленных документов, подготовка акта проверки.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 8 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

Худошина И.А. заведующий МБДОУ «Детский сад № 7» 27.02.2018 в 10:00

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имени, отчества (в случае если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Оберюхтин Дмитрий Сергеевич инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому муниципальному району 8 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому

округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Худошина И.А. заведующий МБДОУ «Детский сад № 7»

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) :

№ предприятия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Ширина эвакуационного выхода из спортзала, при числе эвакуируемых более 15 человек, менее 1,2 метра (по факту 0,96 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП 1.13130.2009 п. 6.1.11; СНиП 21-01-97*	МБДОУ «Детский сад № 7» МБДОУ «Детский сад № 7» Худошина И.А. заведующий
2.	Ширина эвакуационного выхода из группы «Раннего возраста № 1», при числе эвакуируемых более 15 человек, менее 1,2 метра (по факту 0,93 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП 1.13130.2009 п. 6.1.11; СНиП 21-01-97* п. 6.16	МБДОУ «Детский сад № 7» МБДОУ «Детский сад № 7» Худошина И.А. заведующий
3.	Открывание двери группы «Раннего возраста № 1» эвакуационного выхода выполнено не по ходу эвакуации.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6; СНиП 21-01-97* п. 6.17	МБДОУ «Детский сад № 7» МБДОУ «Детский сад № 7» Худошина И.А. заведующий
4.	Ширина эвакуационного выхода из группы «Раннего возраста № 2», при числе эвакуируемых более 15 человек, менее 1,2 метра (по факту 0,93 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП 1.13130.2009 п. 6.1.11; СНиП 21-01-97* п. 6.16	МБДОУ «Детский сад № 7» МБДОУ «Детский сад № 7» Худошина И.А. заведующий
5.	Из групповой ячейке группы «Раннего возраста № 2», при числе эвакуируемых более 10 человек, отсутствует второй эвакуационный выход.	Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 89, ч. 3; СП 1.13130.2009 п. 4.2.1; СНиП 21-01-97* п. 6.12*	МБДОУ «Детский сад № 7» МБДОУ «Детский сад № 7» Худошина И.А. заведующий
6.	Ширина лестничного марша менее 1,35 м (по факту 1,16 м).	Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 3 ст. 89; п. 5.2.5 СП 1.13130.2009; СНиП 21-01-97* п.п. а п. 6.29	МБДОУ «Детский сад № 7» МБДОУ «Детский сад № 7» Худошина И.А. заведующий
7.	Ширина эвакуационного выхода из старшей группы, при числе эвакуируемых более 15 человек, менее	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП	МБДОУ «Детский сад № 7» МБДОУ «Детский сад № 7»

	1,2 метра (по факту 0,93 м).	1.13130.2009 п. 6.1.11; СНиП 21-01-97* п. 6.16	Худошина И.А. заведующий
8.	В лестничной площадке 2-го этажа восточной стороны отсутствует ручной пожарный извещатель.	СП 5.13130.2009 приложение Н, таблица Н.1 п. 3; НПБ 88-2001 приложение № 13 п. 3	МБДОУ «Детский сад № 7» МБДОУ «Детский сад № 7» Худошина И.А. заведующий
9.	Ширина эвакуационного выхода из средней группы, при числе эвакуируемых более 15 человек, менее 1,2 метра (по факту 0,81 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП 1.13130.2009 п. 6.1.11; СНиП 21-01-97* п. 6.16	МБДОУ «Детский сад № 7» МБДОУ «Детский сад № 7» Худошина И.А. заведующий
10.	Высота ограждений лестниц 3-го типа менее 1,2 м (фактически 0,87 м).	СП 1.13130.2009 п. 4.4.2; СНиП 21-01-97* п.6.30*	МБДОУ «Детский сад № 7» МБДОУ «Детский сад № 7» Худошина И.А. заведующий
11.	Ширина эвакуационного выхода из подготовительной группы, при числе эвакуируемых более 15 человек, менее 1,2 метра (по факту 0,90 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП 1.13130.2009 п. 6.1.11; СНиП 21-01-97* п. 6.16	МБДОУ «Детский сад № 7» МБДОУ «Детский сад № 7» Худошина И.А. заведующий
12.	Ширина эвакуационного выхода из младшей группы, при числе эвакуируемых более 15 человек, менее 1,2 метра (по факту 0,93 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП 1.13130.2009 п. 6.1.11; СНиП 21-01-97* п. 6.16	МБДОУ «Детский сад № 7» МБДОУ «Детский сад № 7» Худошина И.А. заведующий
13.	В коридорах на путях эвакуации допускается размещение пожарных шкафов № 1,2 выступающих из плоскости стен на высоте менее 2 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3; СНиП 21-01-97* п. 6.26*.	МБДОУ «Детский сад № 7» МБДОУ «Детский сад № 7» Худошина И.А. заведующий

В ходе проверки применялась рулетка измерительная металлическая FISCO UM5M зав. № 00613, свидетельство о поверке от 07.06.2017 № 14/9640.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ---
- нарушений не выявлено: ---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Прилагаемые документы: Предписание № 20/1/1 № 20/1/2 от 03.04.2018

Фототаблица

Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты
предъявляемым требованиям

Свидетельство по проверке рулетки

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Луцкевич И.А. заведующий

И. Луцк

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 03 » апреля 2018 г.

И. Луцк
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)