

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Пермскому краю**

(614045, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53/а, телефон/факс 2363514, E-mail: gu@ugps.perm.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)

**8 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу,
Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам**

618250, г. Губаха, ул. Коммунистическая, д. 11, тел. (34248) 4-17-20, e-mail: gubaha8ond@yandex.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 20/1/1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

03.04.2018 г.

МБДОУ «Детский сад № 7»

Во исполнение распоряжения начальника 8 ОНПР по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю подполковника внутренней службы И.А. Суворова № 20 от 22.02.2018г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10:00 часов «06» марта 2018 г. по 12:00 часов «06» марта 2018 г., с 09:00 часов «03» апреля 2018 г. по 10:00 часов «03» апреля 2018 г., проведено плановое мероприятие по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях МБДОУ «Детский сад № 7» по адресу: г. Кизел, ул. Микова, 12, инспектором ОНПР по АМР 8 ОНПР по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Оберюхтиным Дмитрием Сергеевичем совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 7» Худошиной И.А. В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Ширина эвакуационного выхода из спортзала, при числе эвакуируемых более 15 человек, менее 1,2 метра (по факту 0,96 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП	01.07.2019	

		1.13130.2009 п. 6.1.11; СНиП 21-01-97*		
2. ✓	Ширина эвакуационного выхода из группы «Раннего возраста № 1», при числе эвакуируемых более 15 человек, менее 1,2 метра (по факту 0,93 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП 1.13130.2009 п. 6.1.11; СНиП 21-01-97* п. 6.16		
3.	Открывание двери группы «Раннего возраста № 1» эвакуационного выхода выполнено не по ходу эвакуации.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6; СНиП 21-01-97* п. 6.17		
4. ✓	Ширина эвакуационного выхода из группы «Раннего возраста № 2», при числе эвакуируемых более 15 человек, менее 1,2 метра (по факту 0,93 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП 1.13130.2009 п. 6.1.11; СНиП 21-01-97* п. 6.16		
5. 9	Из групповой ячейке группы «Раннего возраста № 2», при числе эвакуируемых более 10 человек, отсутствует второй эвакуационный выход.	Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 89, ч. 3; СП 1.13130.2009 п. 4.2.1; СНиП 21-01-97* п. 6.12*		
6. ✓	Ширина лестничного марша менее 1,35 м (по факту 1,16 м).	Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 3 ст. 89; п. 5.2.5 СП 1.13130.2009; СНиП 21-01-97* п.п. а п. 6.29		
7. ✓	Ширина эвакуационного выхода из старшей группы, при числе эвакуируемых более 15 человек, менее 1,2 метра (по факту 0,93 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП 1.13130.2009 п. 6.1.11; СНиП 21-01-97* п. 6.16		
8. ✓	В лестничной площадке 2-го этажа восточной стороны отсутствует ручной пожарный извещатель.	СП 5.13130.2009 приложение Н, таблица Н.1 п. 3;		

		НПБ 88-2001 приложение № 13 п. 3		
9.	Ширина эвакуационного выхода из средней группы, при числе эвакуируемых более 15 человек, менее 1,2 метра (по факту 0,81 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП 1.13130.2009 п. 6.1.11; СНиП 21-01-97* п. 6.16		
10.	Высота ограждений лестниц 3-го типа менее 1,2 м (фактически 0,87 м).	СП 1.13130.2009 п. 4.4.2; СНиП 21-01-97* п.6.30*		
11.	Ширина эвакуационного выхода из подготовительной группы, при числе эвакуируемых более 15 человек, менее 1,2 метра (по факту 0,90 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП 1.13130.2009 п. 6.1.11; СНиП 21-01-97* п. 6.16		
12.	Ширина эвакуационного выхода из младшей группы, при числе эвакуируемых более 15 человек, менее 1,2 метра (по факту 0,93 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП 1.13130.2009 п. 6.1.11; СНиП 21-01-97* п. 6.16		
13.	В коридорах на путях эвакуации допускается размещение пожарных шкафов № 1,2 выступающих из плоскости стен на высоте менее 2 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ч. 2 п. 1; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3; СНиП 21-01-97* п. 6.26*.		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-ти дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор ОНПР оп АМР 8 ОНПР
по Губахинскому городскому округу,
Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам
старший лейтенант внутренней службы



(Д.С. Оберюхтин)

«03» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

И. Вульф И.А Вульфшина

«13» 04 2018 г.